

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР384.Н.0014837146

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ(наименование и
местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТКАБЕЛЬ». ОГРН: 1156658022751. Адрес:
620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 18. Телефон: +7 (343) 317-04-04.
Электронная почта: info@gostcabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТКАБЕЛЬ». ОГРН: 1156658022751. Адрес:
623284, Свердловская область, г. Ревда, Переулок Медный 3. Телефон: +7 (343) 317-04-04.
Электронная почта: info@gostcabel.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ОС «НИЦ Тест» Общество с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест».
Место нахождения: 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Черемушки, Научный проезд, дом 8, строение 1.
Телефон + 7 (926) 834-16-93, e-mail: ooo.nictest@gmail.com
Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384 от 07.09.2023 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Огнестойкие кабельные линии типа «ГОСТлайн+ЕАЕ+ЭКОПЛАСТ» на основе
кабеленесущих систем производства ООО «ЕАЕ», ООО «Кросс Линк» и кабельной
продукции производства ООО «ГОСТКАБЕЛЬ» согласно приложению – бланк № 009531,
009532, выпускаемые по ТРМ 07-2024 Огнестойкие кабельные линии типа
«ГОСТлайн+ЕАЕ+ЭКОПЛАСТ». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров, на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности (ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ в
действующей редакции).

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение
работоспособности в условиях стандартного
температурного режима пожара. Методы испытаний».
Время сохранения работоспособности согласно
Приложению - бланк № 009533, 009534, 009535, 009536,
009537, 009538, 009539, 009540.

код ОКПД 2

27.32.13

код ТН ВЭД

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний № № ПБ/259, ПБ/260 от 29.08.2024 года выданный
Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью
«НИЦ Тест» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384).

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**(документы, представленные заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия продукции)

ТРМ 07-2024 Огнестойкие кабельные линии типа
«ГОСТлайн+ЕАЕ+ЭКОПЛАСТ»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.08.2024 по 28.08.2029

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

подпись

А. Ю. Бурмистров

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

подпись

А. А. Пеньковская

инициалы, фамилия

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pf



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0



ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР384.Н.00148

009531

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Огнестойкие кабельные линии типа «ГОСТлайн+ЕАЕ+ЭКОПЛАСТ» на основе кабеленесущих систем производства ООО «ЕАЕ», ООО «Кросс Линк» и кабельной продукции производства ООО «ГОСТКАБЕЛЬ», смонтированные по Техническому регламенту по монтажу ТРМ 07-2024 в составе:

- Продукция ООО «ГОСТКАБЕЛЬ».

Адрес: 620146, Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Волгоградская 18:

1) Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, плоской или круглой формы, с изоляцией и оболочки из поливинилхлоридного пластика в том числе бронированные огнестойкие с низким дымо и газовыделением с количеством жил от 1 до 5 сечением от 1,5 до 240 мм², напряжение до 0,66; 1,0 кВ. марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВбшнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-004-523037050-2016;

2) Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение плоской или круглой формы, с изоляцией и оболочки из полимерных композиций, не содержащих галогенов с медными жилами с количеством жил от 1 до 5 сечением от 1,5 до 240 мм², напряжение до 0,66; 1,0 кВ. марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF выпускаемые по ТУ 27.32.13-011-523037050-2019;

3) Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения плоской или круглой формы, с количеством жил от 1 до 5 сечением от 1,5 до 240 мм², напряжение до 0,66; 1,0 кВ. марок ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВШнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-009-523037050-2019.

- Продукция ООО «ЕАЕ» (под товарным знаком ЕАЕ).

Адрес: 601603, Владимирская область, Александровский район, д. Марино, ул. Каринское шоссе, д. 2):

1) Огнестойкие металлические кабельные лотки марки «ЕАЕ ЭЛЕКТРИК» и крышки к ним, типов: UKF, UKF-C, UKFG, UKS/UKD, UKS-C, UKD-C, CTN/CTH/CTK/CTHF/CTH-D, UKFG-C, TLS, габаритные размеры от 50х50х3030 мм до 600х100х3030 мм, толщина металла от 0,7 мм до 2,5 мм;

2) Огнестойкие кабельросты (кабельные лестницы) марки «ЕАЕ ЭЛЕКТРИК», типа КМ/КСН/КМН/КМА/КА-ОГ (предварительного цинкования, а также горячего цинкования) и крышки к ним, габаритные размеры от 50х50х3000 мм до 600х200х6000 мм, толщина металла от 0,7 мм до 2,5 мм;

3) Угловые, поворотные модули UKF, UKF-C UKFG-C, UKS/UKD, UKF-C/UKS-C, UKS-C/UKD-C CTH/CTK/CTHF/CTH-D, UKFG, TLS, КМ/КСН/КМН/КМА/КА-ОГ высотой от 50 мм до 200 мм, ширина от 50 до 600 мм и крышки к ним:

«YD», «YD 135°», «YT», «AD», «TO», «TD», «ID», «DD», «SDM»;

4) Элементы крепежа и соединители:

- соединительные элементы UKF, UKS, UKFG, UKS/UKD, CTH/CTK/CTHF/CTH-D, UKFG, TLS, КМ/КСН/КМН/КМА/КА-ОГ, UK-CT;

- гибкий соединительный элемент UK;

- редуцированные модули ЕАЕ длиной от 25 мм до 300 мм;

- подвесы АТ-3 (длина от 100 мм до 300 мм), АТ-4 (длина от 50 мм до 600 мм), LP (длина до 3000 мм), UAS-K4 - UAS-K5;

- профиль BINRAK;

- монтажные элементы ТМР;

- профили ASU (длина от 125 мм до 2000 мм);

- консоли KT, TS-KTS (шириной от 100 мм до 600 мм);

- крепежный элемент Омега (длина от 100 мм до 300 мм); крепление к профнастилу US-38; крепления потолочное «U» и «L»;

- зажимы кабеля BRA диаметром от 12 мм до 100 мм; трубные хомуты ЕАЕ диаметр от 16 до 219 мм;

- болты, гайки, шайбы ЕАЕ А-А (от М6 до М12);

- стержневые подвесы ЕАЕ А-А (от М8 до М12);

- дюбеля, анкеры забивные ЕАЕ А-А (от М6 до М12);

- клипсы для фиксации крышки лотка;

- пластина для монтажа распаячных (соединительных) коробок BR2, 3066652, 3006653;

- шарнирный соединитель лотка SDE;

- разделительная перегородка СТЗ.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. Ю. Бурмистров
(подпись, инициалы, фамилия)

А. А. Пеньковская
(подпись, инициалы, фамилия)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ№ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР384.Н.00148

(номер сертификата соответствия)

009532

(учетный номер бланка)

**Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия**

Огнестойкие кабельные линии типа «ГОСТлайн+ЕАЕ+ЭКОПЛАСТ» на основе кабеленесущих систем производства ООО «ЕАЕ», ООО «Кросс Линк» и кабельной продукции производства ООО «ГОСТКАБЕЛЬ», смонтированные по Техническому регламенту по монтажу ТРМ 07-2024 в составе:

Продукция ООО «Кросс Линк» (под товарным знаком Ecoplast («Экопласт»).

Адрес: 121353, г. Москва, Сколковское ш., д.31, стр.2, эт.5, помещ. I, комн.14 (часть):

- Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала номинальным наружным диаметром от 16 до 50 мм, товарного знака Ecoplast («Экопласт»), выпускаемые по ТУ 3464-001-56625002-2001;
- из специализированной композиции поливинилхлорида ПВХ-Е90 с аксессуарами;
- из композиции не содержащих галогенов полиолефинов (ПЛО) на основе полиэтилена низкого давления (ПНД), полипропилена (ПП), серий HFR, HFR PLL, с аксессуарами;
- из композиции не содержащих галогенов полиолефинов на основе полиэтилена серии FRUF с аксессуарами;
- из композиции не содержащих галогенов полиолефинов, серия HFFRLS с аксессуарами.
- Трубы гладкие жесткие из электроизоляционного материала номинальным наружным диаметром от 16 до 63 мм, товарного знака Ecoplast («Экопласт»), выпускаемые по ТУ 3464-004-56625002-2004;
- из специализированной композиции поливинилхлорида ПВХ-Е90 с аксессуарами;
- из композита безгалогенного на основе полиэтилена низкого давления (ПНД), серия RG HFR с аксессуарами.
- Коробки распределительные огнестойкие из безгалогенного пластика для электропроводки серии JBS, VJB/JBS, MB, JBL. Степень защиты IP55, при применении специальных вводов IP68, товарного знака Ecoplast («Экопласт»), выпускаемые по 3464-014-52811541-2016;
- Коробки распределительные огнестойкие металлические для электропроводки серии SMB. Степень защиты IP66, товарного знака Ecoplast («Экопласт»), выпускаемые по ТУ 27.33.13-017-52811541-2020;
- Кабель-каналы (короба) из электроизоляционного материала для электромонтажных работ из специализированной композиции поливинилхлорида (ПВХ), товарного знака Ecoplast («Экопласт»), выпускаемые по ТУ 3464-002-56625002-2002;
- Серия MEX-E110 с аксессуарами;
- Серия INSTA-E110 с аксессуарами;
- Серия ARC-LAN-E110 с аксессуарами.
- Крепежные аксессуары и метизная продукция, согласно каталогу продукции «Экопласт» (Приложение №1 инструкции по монтажу).

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. Ю. Бурмистров
(инициалы, фамилия)

А. А. Пеньковская
(инициалы, фамилия)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0



ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР384.Н.00148

009533

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Марка кабеля	Состав и способ прокладки	Время, мин, не менее
1.1	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, плоской или круглой формы, с изоляцией и оболочки из поливинилхлоридного пластика в том числе бронированные огнестойкие с низким дымо и газовойделением с количеством жил от 1 до 5 сечением от 1,5 до 240 мм ² , напряжение до 0,66;1,0 кВ. марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВБбшвнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-004-523037050-2016		90
1.2	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение плоской или круглой формы, с изоляцией и оболочки из полимерных композиций, не содержащих галогенов с медными жилами с количеством жил от 1 до 5 сечением от 1,5 до 240 мм ² , напряжение до 0,66;1,0 кВ. марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF выпускаемые по ТУ 27.32.13-011-523037050-2019	При горизонтальной прокладке в огнестойких лотках типов UKF, UKF-C, UKFG, UKS/UKD, UKS-C, UKD-C, CTN/CTH/CTK/CTHF/CTH-D, UKFG-C, TLS, закрепляемых согласно ТРМ 07-2024 к стене и к потолку с помощью крепежных элементов и соединителей т.м. «ЕАЕ ЭЛЕКТРИК» с применением распаечных коробок РО (Экопласт). Максимальная нагрузка на лоток – не более 22 кг/п.м. Максимальное расстояние между опорами лотков – не более 1200 мм.	90
1.3	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение с низким дымо- и газовойделением, с низкой токсичностью продуктов горения плоской или круглой формы, с количеством жил от 1 до 5 сечением от 1,5 до 240 мм ² , напряжение до 0,66;1,0 кВ. марок ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВБШвнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-009-523037050-2019		90

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. Ю. Бурмистров
(инициалы, фамилия)

А. А. Пеньковская
(инициалы, фамилия)





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0



ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР384.Н.00148

(номер сертификата соответствия)

009535

(учетный номер бланка)

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Марка кабеля	Состав и способ прокладки	Время, мин, не менее
3.1	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, плоской или круглой формы, с изоляцией и оболочки из поливинилхлоридного пластика в том числе бронированные огнестойкие с низким дымо и газовыделением с количеством жил от 1 до 5 сечением от 1,5 до 240 мм ² , напряжение до 0,66;1,0 кВ. марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВБшнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-004-523037050-2016		90
3.2	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения плоской или круглой формы, с количеством жил от 1 до 5 сечением от 1,5 до 240 мм ² , напряжение до 0,66;1,0 кВ. марок ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВШнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-009-523037050-2019	При горизонтальной прокладке в огнестойких лотках типов КМ/КСН/КМН/КМА/КСА-ОГ, закрепляемых согласно ТРМ 07-2024 к стене и к потолку с помощью крепежных элементов и соединителей т.м. «ЕАЕ ЭЛЕКТРИК» с применением распаечных коробок РО (Экопласт). Максимальная нагрузка на лоток – не более 22 кг/п.м. Максимальное расстояние между опорами лотков – не более 1200 мм.	90
3.3	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение плоской или круглой формы, с изоляцией и оболочки из полимерных композиций, не содержащих галогенов с медными жилами с количеством жил от 1 до 5 сечением от 1,5 до 240 мм ² , напряжение до 0,66;1,0 кВ. марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF выпускаемые по ТУ 27.32.13-011-523037050-2019		90

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

подпись

подпись

А. Ю. Бурмистров
инициалы, фамилия

А. А. Пеньковская
инициалы, фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0



ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР384.Н.00148

009536

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Марка кабеля	Состав и способ прокладки	Время, мин, не менее
4.1	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, плоской или круглой формы, с изоляцией и оболочки из поливинилхлоридного пластика в том числе бронированные огнестойкие с низким дымо и газовыделением с количеством жил от 1 до 5 сечением от 1,5 до 240 мм ² , напряжение до 0,66;1,0 кВ. марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВБбшвнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-004-523037050-2016	При вертикальной прокладке в огнестойких лотках типов КМ/КСН/КМН/КМА/КСА-ОГ, закрепляемых согласно ТРМ 07-2024 к стене и к потолку с помощью крепежных элементов и соединителей т.м. «ЕАЕ ЭЛЕКТРИК» с применением распаечных коробок РО (Экопласт). Максимальная нагрузка на лоток – не более 22 кг/п.м. Максимальное расстояние между опорами лотков – не более 1200 мм.	90
4.2	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение плоской или круглой формы, с изоляцией и оболочки из полимерных композиций, не содержащих галогенов с медными жилами с количеством жил от 1 до 5 сечением от 1,5 до 240 мм ² , напряжение до 0,66;1,0 кВ. марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF выпускаемые по ТУ 27.32.13-011-523037050-2019		90
4.3	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения плоской или круглой формы, с количеством жил от 1 до 5 сечением от 1,5 до 240 мм ² , напряжение до 0,66;1,0 кВ. марок ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВБШвнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-009-523037050-2019		90

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. Ю. Бурмистров
(инициалы, фамилия)

А. А. Пеньковская
(инициалы, фамилия)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО



ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР384.Н.00148

(номер сертификата соответствия)

009537

(учетный номер бланка)

**Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия**

№	Марка кабеля	Состав и способ прокладки	Время, мин, не менее
5.1	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, плоской или круглой формы, с изоляцией и оболочки из поливинилхлоридного пластика в том числе бронированные огнестойкие с низким дымо и газовойделением с количеством жил от 1 до 5 сечением от 1,5 до 240 мм ² , напряжение до 0,66;1,0 кВ. марок ВВГнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ВБбшвнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-004-523037050-2016	При горизонтальной одиночной и групповой прокладке в гофрированных трубах серий ПВХ-Е90, HFR, HFR PLL, FRUF, HFFRLS для электропроводок с аксессуарами, закрепляемых согласно ТРМ 07-2024. Максимальное расстояние между опорами труб – не более 1200 мм.	90
5.2	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение плоской или круглой формы, с изоляцией и оболочки из полимерных композиций, не содержащих галогенов с медными жилами с количеством жил от 1 до 5 сечением от 1,5 до 240 мм ² , напряжение до 0,66;1,0 кВ. марок ГГПнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF выпускаемые по ТУ 27.32.13-011-523037050-2019		90
5.3	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение с низким дымо- и газовойделением, с низкой токсичностью продуктов горения плоской или круглой формы, с количеством жил от 1 до 5 сечением от 1,5 до 240 мм ² , напряжение до 0,66;1,0 кВ. марок ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВБбшвнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-009-523037050-2019		90

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. Ю. Бурмистров
(инициалы, фамилия)

А. А. Пеньковская
(инициалы, фамилия)





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0



ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР384.Н.00148

(номер сертификата соответствия)

009538

(учетный номер бланка)

**Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия**

№	Марка кабеля	Состав и способ прокладки	Время, мин, не менее
6.1	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, плоской или круглой формы, с изоляцией и оболочки из поливинилхлоридного пластика в том числе бронированные огнестойкие с низким дымо и газовойделением с количеством жил от 1 до 5 сечением от 1,5 до 240 мм ² , напряжение до 0,66;1,0 кВ. марок ВВГнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ВБбшвнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-004-523037050-2016	При горизонтальной одиночной и групповой прокладке в гладких жестких трубах серий ПВХ-Е90, RG HFR для электропроводок с аксессуарами, закрепляемых согласно ТРМ 07-2024. Максимальное расстояние между опорами труб – не более 1200 мм.	90
6.2	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение плоской или круглой формы, с изоляцией и оболочки из полимерных композиций, не содержащих галогенов с медными жилами с количеством жил от 1 до 5 сечением от 1,5 до 240 мм ² , напряжение до 0,66;1,0 кВ. марок ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF выпускаемые по ТУ 27.32.13-011-523037050-2019		90
6.3	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение с низким дымо- и газовойделением, с низкой токсичностью продуктов горения плоской или круглой формы, с количеством жил от 1 до 5 сечением от 1,5 до 240 мм ² , напряжение до 0,66;1,0 кВ. марок ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВБбшвнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-009-523037050-2019		90

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

подпись

А. Ю. Бурмистров
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

подпись

А. А. Пеньковская
инициалы, фамилия





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0



ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР384.Н.00148

(номер сертификата соответствия)

009539

(учетный номер бланка)

**Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия**

№	Марка кабеля	Состав и способ прокладки	Время, мин, не менее
7.1	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, плоской или круглой формы, с изоляцией и оболочки из поливинилхлоридного пластика в том числе бронированные огнестойкие с низким дымо и газовойделением с количеством жил от 1 до 5 сечением от 1,5 до 240 мм ² , напряжение до 0,66;1,0 кВ. марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВБбшвнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-004-523037050-2016	При горизонтальной одиночной и групповой прокладке в кабель-каналах серий MEX-E110, INSTA-E110, ARC-LAN-E110 для электропроводок с аксессуарами, закрепляемых согласно ТРМ 07-2024. Шаг крепления - не более 300 мм.	90
7.2	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение плоской или круглой формы, с изоляцией и оболочки из полимерных композиций, не содержащих галогенов с медными жилами с количеством жил от 1 до 5 сечением от 1,5 до 240 мм ² , напряжение до 0,66;1,0 кВ. марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF выпускаемые по ТУ 27.32.13-011-523037050-2019		90
7.3	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение с низким дымо- и газовойделением, с низкой токсичностью продуктов горения плоской или круглой формы, с количеством жил от 1 до 5 сечением от 1,5 до 240 мм ² , напряжение до 0,66;1,0 кВ. марок ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВБбшвнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-009-523037050-2019		90

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

подпись

А. Ю. Бурмистров
инициалы, фамилия

подпись

А. А. Пеньковская
инициалы, фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0



ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР384.Н.00148**

(номер сертификата соответствия)

009540

(учетный номер бланка)

**Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия**

№	Марка кабеля	Состав и способ прокладки	Время, мин, не менее
8.1	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, плоской или круглой формы, с изоляцией и оболочки из поливинилхлоридного пластика в том числе бронированные огнестойкие с низким дымо и газовыделением с количеством жил от 1 до 5 сечением от 1,5 до 240 мм ² , напряжение до 0,66; 1,0 кВ. марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВбшвнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-004-523037050-2016		90
8.2	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение плоской или круглой формы, с изоляцией и оболочки из полимерных композиций, не содержащих галогенов с медными жилами с количеством жил от 1 до 5 сечением от 1,5 до 240 мм ² , напряжение до 0,66; 1,0 кВ. марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF выпускаемые по ТУ 27.32.13-011-523037050-2019	При горизонтальной прокладке открыто по стене с разделкой в коробках распределительных РО (Экопласт). Шаг крепления 300 мм. Расстояние от крепежа до коробки 200 мм.	90
8.3	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения плоской или круглой формы, с количеством жил от 1 до 5 сечением от 1,5 до 240 мм ² , напряжение до 0,66; 1,0 кВ. марок ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВШвнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-009-523037050-2019		90

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. Ю. Бурмистров
(подпись, инициалы, фамилия)

А. А. Пеньковская
(подпись, инициалы, фамилия)

